

内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 “一站式”学生社区服务中心项目施工标段 招标答疑澄清说明文件

各潜在投标人：

内蒙古民族幼儿师范高等专科学校“一站式”学生社区服务中心项目施工标段于 2024 年 3 月 27 日通过《内蒙古电子招标投标交易平台》《采购与招标网》发布了招标文件的澄清，请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《内蒙古电子招标投标交易平台》关于本项目的澄清、答疑文件，及时下载查看。

澄清内容如下：

一、清单部分：

（一）、土建

1、屋面工程内：保温隔热屋面中 180mm 厚 FXPC 预制板材与砼工程内屋面板采用 180mm 厚 FXPC 预制板是否重复？

回复：二者是相同的，考虑一次就行

2、砼工程：内隔墙无项目特征，不知道是什么材质？

回复：安装轻钢龙骨，龙骨中间填充 100 厚岩棉板

3、屋面工程：项目特征 180mm 厚 FXPC 预制板材是否与砼工程屋面板采用 180mm 厚 FXPC 预制板重复？屋面板组价时不需要考虑？

回复：二者是相同的，屋面板组价时不需考虑。

4、暗装活动门项目特征未体现是什么材质？

回复：木质

5、其他项目费清单中无。

回复：更新清单已补充。

（二）、安装



6、电气工程：电力电缆头 YJV22-4*50+1*25 电缆头，招标清单工程量为 1 个，工程量是否有误？

回复：此电缆需要从配电室接至 1AL 箱，只考虑了入户部分的工程量。

7、暖通工程：采暖地暖管敷设做法及工程量不详？

回复：采暖地暖管敷设做法已在装饰装修工程中描述，安装工程中不需另外考虑。

8、暖通工程：分集水器 18 路——5 台，是否标记错误？

回复：更正分集水器为 8 路。

9、消防水系统，消防水管未标注管道规格？

回复：公称直径 50mm。

注：清单已更新，具体以最新清单为准。

二、将原开标时间（同投标截止时间、投标保证金提交截止时间）2024 年 4 月 3 日 09 时 30 分变更为 2024 年 4 月 12 日 09 时 30 分，投标文件解密截止时间：2024 年 4 月 12 日上午 10:00 时；

三、原计划开工日期：2024 年 4 月 8 日，计划竣工日期：2024 年 8 月 6 日；现变更为：计划开工日期：2024 年 4 月 18 日，计划竣工日期：2024 年 8 月 16 日。

招标公告及招标文件其他内容不变，澄清文件与招标文件具有同等法律效力。

特此通告！

招标人：鄂尔多斯市东胜区政府投资项目代建中心

联系人：杨祥

电话：0477-8575552

招标代理机构：鄂尔多斯市峰途工程项目管理有限责任公司

联系人：李雨霖

电话：18104770325

2024 年 3 月 27 日